



Besiktningensprotokoll

Utskriftsdatum
2011-11-20Diarienummer
65600,000-- 1001364 1

Utfärdare

SOTARBOLAGET I JÄMTLAND AB

Adressat

Ritter Karl Heinz Michael

NIFSÄSVÄGEN 7
831 52 ÖSTERSUNDStorbränna 270
830 60 Föllinge

Byggnad Fastighetsbeteckning Storbränna 1:32 Fastighetsadress Storbränna 270 Byggnadsbeskrivning Villa		Ägare Ritter Karl Heinz Michael Storbränna 270 830 60 Föllinge	Brukare/Innehavare Ritter Karl Heinz Michael Storbränna 270 830 60 Föllinge
Besiktningdatum 2011-10-10	Besiktningssman Sven-Ove Larsson	Titel Skorstensfejartekniker	
Arbetsorder 53426	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Ändring av byggnad	

Kanaler

Kanalnr 1	Skorsten	Kanaltyp Stål	Rök Vent. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg		Tvärsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt <input checked="" type="checkbox"/>
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig			Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvärsnitt, insats	Cirkulärt <input type="checkbox"/>	
Besiktningssman Sven-Ove Larsson	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningdatum 2011-10-10		
Utlåtande för kanalnr 1 Besiktningen avser installation av braskamin Contura 470 med tillhörande Schiedel Permeter stålskorsten. Inga avvikelser eller brister kunde konstateras. Samordnat funktionsprov är utfört. Uppmätt undertryck i eldstad = -16 pa.					

Taksydd

Taksyddsbemärkning 6,09 Tillträde till skorsten	Placering	Taksydd har undersökts Utan erinran
--	-----------	--

Besiktningen har utförts <input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran enligt protokoll			
Skorstensfejarmästare Anders Bysell		Underskrift 	
Besöksadress NIFSÄSVÄGEN 7 Telefontid 09:00 - 12:00 måndag- torsdag	Telefon 063/51 61 91 Fax 063/13 15 04	PostGiro 32 75 26-0 BankGiro 5859-8293	Organisationsnummer 556663-4928 e-post sotarbolaget@telia.com Skattsedel